



006

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

KEYMARK

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 006 / 012 / 0025

CERTIFICATE OF CONFORMITY

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

EXTINTOR PORTÁTIL

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

Marca Trade Mark	Modelo Model	Carga Capacity	Eficacia Fire Rating
ZENITH	ZPP-6 MAX	6 kg POLVO ABC	34A 233B C

suministrado por

supplied by

GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.

CR DE MAZARRON, Km. 2,100 30120 EL PALMAR (Murcia - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

**CR DE MAZARRON, KM. 2,100
30120 EL PALMAR (Murcia - ESPAÑA)**

es conforme con

complies with

EN 3-1:1996	EN 3-2:1996
EN 3-3:1994	EN 3-4:1996
EN 3-5:1996	EN 3-5/AC:1997
EN 3-6/A1:1999	EN 3-6:1995

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 12.02.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 12.02.

Fecha de concesión: **2002-10-18**

First issued on:

Fecha de renovación: **2007-03-01**

Renewed on:

Fecha de caducidad: **2012-03-01**

Expires on:

El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación n° 01/C-PR002.012
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.012)