

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 012 / 001166  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

# AENOR

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto  
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

## EXTINTOR PORTÁTIL

## PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

Marca Trade Mark	Modelo Model	Carga Capacity	Eficacia Fire Rating
ALERTA	PG-12	9 kg POLVO ABC	34A 183B C

suministrado por

supplied by

**GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.**  
CR DE MAZARRON, Km. 2,100 30120 EL PALMAR (Murcia - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

CR DE MAZARRON, KM. 2,100  
30120 EL PALMAR (Murcia - ESPAÑA)

es conforme con

complies with

UNE 23110-1:1996 (EN 3-1:1996)	UNE 23110-2:1996 (EN 3-2:1996)
UNE 23110-3:1994 (EN 3-3:1994)	UNE 23110-4:1996 (EN 3-4:1996)
UNE 23110-5:1996 (EN 3-5:1996)	UNE 23110-5:1997 ERRATUM (EN 3-5/AC:1997)
UNE 23110-6:1996 (EN 3-6:1996)	UNE 23110-6/1M:2000 (EN 3-6/A1:1999)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 12.02.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 12.02.

Fecha de concesión: **2000-03-30**  
First issued on:

Fecha de renovación: **2005-03-30**  
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2010-03-30**  
Expires on:

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación  
El Director General de AENOR  
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.012  
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.012)