



KEYMARK

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº 006 / 012 / 0030
CERTIFICATE OF CONFORMITY



La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

EXTINTOR PORTÁTIL

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS

Marca	Modelo	Carga	Eficacia
Trade Mark	Model	Capacity	Fire Rating
FIRE ICE	FI-5000	5 kg CO2	89B

suministrado por

supplied by

FIRE ICE, S.L.

PI CASTELLANOS DE MORISCOS, PARCELA 302
37439 CASTELLANOS DE MORISCOS (Salamanca - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

PI CASTELLANOS DE MORISCOS, PARCELA 302
37439 CASTELLANOS DE MORISCOS (Salamanca - ESPAÑA)

es conforme con

complies with

EN 3-1:1996	EN 3-2:1996
EN 3-3:1994	EN 3-4:1996
EN 3-5:1996	EN 3-5/AC:1997
EN 3-6:1995	EN 3-6/A1:1999

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 012.02.

In order to grant this Certificate AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 012.02.

Fecha de concesión: **2003-10-06**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2008-10-06**
Expires on:



El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.
permitted.

The partial reproduction of this document is not

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad de certificación acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.012
Certification body accredited by ENAC (accreditation number 01/C-PR002.012)